第一章　询比采购公告

项目编号：PC-0105-26J6-FG0774

一、采购条件

中国水利水电第五工程局有限公司西藏公司（以下简称“采购人”）以公开询比方式为中国水利水电第五工程局有限公司争岗项目采购所需电缆线，采购设备计划使用项目建设工程资金用于本次询比后所签订合同的支付，资金已落实。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：项目位于云南省迪庆藏族自治州德钦县佛山乡，收货地点距离德钦县约55km，周边有G214国道可用，对外交通条件相对较便利。项目主要工作内容包括（但不限于）：路基、路面、涵洞、隧道、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护、其他工程、相关的施工场地平整及施工临时设施等。

2、采购范围：中国水利水电第五工程局有限公司所承建的争岗项目施工范围内建设所需电缆线。

3、采购数量：

序号	物资名称	主要规格参数	单位	数量	使用部位	备注
1	电缆线	ZB-YJV-1KV-5*10	米	420	L5公路	
2	电缆线	ZB-YJV-1KV-5*16	米	690	L5公路	
3	电缆线	ZB-YJV-1KV-4*50+1*25	米	4250	L5公路	
注：本次询比数量仅为估算量，仅作为询比报价时的计价依据,不作为最终结算量，具体供应数量以实际供货通知为准。供应商不得因此向采购方及合同签订方提出任何补偿要求。						

4、交货时间：一次性供应，成交后15日内到货。

5、交货地点：中国水利水电第五工程局有限公司争岗滑坡体救援通道项目部指定地点（云南省迪庆州德钦县佛山乡水电五局L5公路施工作业面）

6、质量要求：

6.1 质量标准：本工程电缆线均须符合国家标准。

6.2 技术要求：

（1）阻燃等级： B 级阻燃。

（2）导体：铜导体，第 2 类紧压圆形导体，无氧铜；线芯识别：黄、绿、红、蓝（相线）、黄绿双色（PE 地线）。

（2）绝缘: XLPE 交联聚乙烯绝缘，绝缘厚度满足相关国家标准要求。绝缘偏心、外观无气泡、杂质、裂口。

（3）护套：黑色阻燃 PVC 护套，护套厚度符合标准，表面光滑、无气孔、裂纹、鼓包；护套抗张强度、断裂伸长率、老化后性能满足国标要求。

（4）额定电压：U_0/U=0.6/1kV。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人或其他组织，提供与本标的物相近规格型号的检验报告至少 1 份。**生产厂家及其代理商不得同时参加本次询比采购，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次询比采购。**

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，代理商必须出具生产厂家出具的授权书。**且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求**（提供相关证明材料）。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商应具有类似工程电缆线供货业绩（含生产厂家业绩），提供 2022 年至今电缆线供货合同不少于 1 个（附合同扫描件或中标通知书）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、供应商应具有良好商业与社会信誉，不存在下列行为：

1	被列入国家发展改革委《信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。

3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

上表中所列入1～4项失信黑名单相关行为要求响应人提供查询截图

7、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加的供应商，应当在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。完成注册的供应商，请于2026年11月19日10:00至2026年11月22日17:00（北京时间，下同），通过互联网登录“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin），明确所投标段，自行下载询比文件。线下不予受理。

2、询比文件不收取工本费。

3、未按照本询比公告 1、2条要求的途径获取询比文件的，其投标将被否决。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年11月25日12时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆“中国电建采购招标数智化平台”，使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速

度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（3）响应文件开启由“中国电建采购招标数智化平台”在响应文件递交截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过**采购平台**通知所有已获取采购文件的供应商。

3、数智化平台使用问题可咨询平台客服（https://bid.powerchina.cn/help），具体联系方式请根据网站“首页/服务中心-新版平台-联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评审办法

本次评审采用综合评估法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

1、当供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当供应商数量多于 5 家时，首先按评审价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照评审价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

八、联系方式

采 购 人：中国水利水电第五工程局有限公司西藏公司

采购机构：中国水利水电第五工程局有限公司西藏公司设备物资部

地　　址：西藏自治区林芝市巴宜区财富阳光

邮　　编：610200

联 系 人：何薇（报名审核）

电　　话：18228753019

电子邮箱：841274102@qq.com

物资使用单位：中国水利水电第五工程局有限公司争岗项目部

联 系 人：王耀

联系电话：13623821023

九、提出异议的渠道和方式

单　　位：中国水利水电第五工程局有限公司西藏公司

电　　话：18228753019

电子邮箱：841274102@qq.com

十、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第五工程局有限公司西藏公司纪检人员（18382420980）提出投诉。

2026 年 11 月 19 日