澄清公告

一、项目概况

项目名称：新乡中益发电有限公司 2026 年 11 月备件计划一批询比单采购

项目编号：M4101000065100160 38N

二、澄清内容

现对本次采购的干排渣钢带技术要求作如下明确和修改，本公告为采购文件组成部分，与原采购文件及技术规格书不一致处，以本公告为准。

澄清一：钢带承载板材质由 304 调整为 316L，厚度不小于 5mm。

澄清二：在原有技术要求“耳板加装固定耳钉”的基础上，耳板与承载板主板连接处另增加一道加强筋，加强筋材质为 316L，厚度 5mm。

澄清三：钢带丝网绕丝直径增加至 φ6mm，串条 φ7mm，原材质要求不变。

三、其他补充事宜

为便于潜在供应商准确理解钢带技术要求及现场工况，本项目接受投标前的技术咨询，必要时可安排现场踏勘。

联系人：张先生（现场负责人）

联系电话：13938729049

四、联系方式

采 购 人：新乡中益发电有限公司

地　　址：长垣市常村镇西新长北线路北

联 系 人：张先生

电　　话：13673631809

邮　　箱：774501502@qq.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

监督单位：纪检审计部

联 系 人：王先生

联系电话：0373-2872232

采购人：新乡中益发电有限公司

项目负责人：张坤

2026年11月20日