中德未来城 TOD 临建项目建筑电气及配电工程补充协议

公开直接采购公示

（采购编号：FBZB-C0113-CN0444-2026-CIV-006）

本项目已具备采购条件，拟向山东象临科技有限公司以公开直接采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称：中德未来城 TOD 临建项目给排水工程补充协议

1.2 采购人： 山东电力建设第三工程有限公司

1.3 采购机构（如有）： 山东电力建设第三工程有限公司基础设施工程公司工程分包采购管理委员会办公室

1.4 采购项目概况：中德未来城 TOD 临建项目总规划建筑面积 31142.9 平方米，主要用于建设体育场馆、商业、展厅及其附属用房等

1.5 采购方式：公开直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：中德未来城 TOD 临建项目图纸范围内的建筑电气及配电工程及与此工程有关的所有预留预埋工程及封堵等相关施工项目，包括采购、运输、安装、验收等。

拟采购 工程分项内容一览表

工程量清单							
工程名称:中德未来城 TOD 临建项目 单位：元							
序号	项目编码	项目名称 项目特征	单位	工程量	综合单价	合价	备注
		汇总					
1	BC1	电气工程					
2	BC2	强电系统（合同内）					
3	BC3	配电箱					
4	BC4	配电箱 1.名称:商业电表箱 2.型号:1-6AW1SY 3.规格:900x2000x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求	台				

		6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装					
5	BC5	配电箱 1.名称:商业配电箱 2.型号:ALH3 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
6	BC6	配电箱 1.名称:商业配电箱 2.型号:ALH2 3.规格:400x500x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
7	BC7	配电箱 1.名称:商业配电箱 2.型号:ALH1 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
8	BC8	配电箱 1.名称:科研办公商业电表箱 2.型号:1-3AW1BG 3.规格:900x1500x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				
9	BC9	配电箱 1.名称:科研办公电表箱 2.型号:1-3AW2BG 3.规格:900x600x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				

10	BC10	配电箱 1.名称:科研办公商业电表箱 2.型号:1-3AW3BG 3.规格:900x600x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				
11	BC11	配电箱 1.名称:商业配电箱 2.型号:ALH0 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米暗装	台				
12	BC12	配电箱 1.名称:商业配电箱 2.型号:ALH1` 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米暗装	台				
13	BC13	配电箱 1.名称:商业配电箱 2.型号:ALH2` 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.8 米暗装	台				
14	BC14	配电箱 1.名称:科研办公电表箱 2.型号:2-8AW1BG 3.规格:900x600x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				

15	BC15	配电箱 1.名称:科研办公电表箱 2.型号:2-8AW2BG 3.规格:900x600x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				
16	BC16	配电箱 1.名称:科研办公电表箱 2.型号:2-8AW3BG 3.规格:900x1200x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				
17	BC17	配电箱 1.名称:室外污水提升泵配电箱 2.型号:WS-1AT1 3.规格:400x600x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:配电间内 1.2 米明装	台				
18	BC18	配电箱 1.名称:科研办公电表箱 2.型号:2-7AW1BG 3.规格:900x1200x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				
19	BC19	配电箱 1.名称:科研办公电表箱 2.型号:1-4AW1BG 3.规格:900x1200x500 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				

20	BC20	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALB1 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.8 米暗装	台				
21	BC21	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALB2 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.8 米暗装	台				
22	BC22	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALB3 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.8 米暗装	台				
23	BC23	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALC6 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
24	BC24	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALC7 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

25	BC25	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALC8 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
26	BC26	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALC1 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米暗装	台				
27	BC27	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALC2 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米暗装	台				
28	BC28	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALC3 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
29	BC29	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALC4 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

30	BC30	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALC5 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
31	BC31	配电箱 1.名称:商业配电箱 2.型号:ALH4 3.规格:400x500x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
32	BC32	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALB4 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.8 米暗装	台				
33	BC33	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALB5 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.8 米暗装	台				
34	BC34	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALB6 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.8 米暗装	台				

35	BC35	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALB7 3.规格:400x250x120 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.8 米暗装	台				
36	BC36	配电箱 1.名称:热水泵房总配电箱 2.型号:1-4APZ1RS 3.规格:600x800x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内 1.5 米明装	台				
37	BC37	配电箱 1.名称:热水泵房配电箱 2.型号:B1-1AP1RS 3.规格:800x1000x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.5 米明装	台				
38	BC38	配电箱 1.名称:热水泵房配电箱 2.型号:B1-2AP1RS 3.规格:800x1000x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.5 米明装	台				
39	BC39	配电箱 1.名称:热水泵房配电箱 2.型号:1-4AP1RS 3.规格:800x1000x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.5 米明装	台				

40	BC40	配电箱 1.名称:热水泵房配电箱 2.型号:1-5AP1RS 3.规格:800x1000x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.5 米明装	台				
41	BC41	配电箱 1.名称:生活泵房配电箱 2.型号:B1-1AT1SH 3.规格:600x900x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
42	BC42	配电箱 1.名称:生活泵控制箱 2.型号:B1-1ACSH1 3.规格:800*1200*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内落地明装	台				
43	BC43	配电箱 1.名称:泵房、卫生间排风机控制箱 2.型号:B1-1AC1PF 3.规格:400x600x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
44	BC44	配电箱 1.名称:弱电机房配电箱 2.型号:B1-1ATRD 3.规格:600x900x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				

45	BC45	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:B1-2AC1PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
46	BC46	配电箱 1.名称:扶梯配电箱 2.型号:1-4AT1FT 3.规格:800x1000x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:配电间内 1.2 米明装	台				
47	BC47	配电箱 1.名称:排污泵配电箱 2.型号:1-4AT1PW 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:配电间内 1.2 米明装	台				
48	BC48	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:B1-1AC2PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
49	BC49	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:B1-1AC3PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				

50	BC50	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:1-4AC2PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
51	BC51	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:1-4AC3PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
52	BC52	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:1-4AC1PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
53	BC53	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:1-5AC1PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
54	BC54	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:1-3AC1PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				

55	BC55	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:2-8AC2PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
56	BC56	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:2-8AC1PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
57	BC57	配电箱 1.名称:卫生间排风机控制箱 2.型号:2-7AC1PF 3.规格:300x400x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:热水泵房内 1.5 米明装	台				
58	BC58	配电箱 1.名称:屋顶消防动力总配电箱 2.型号:2-8APE1 3.规格:600x800x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:配电间内 1.0 米明装	台				
59	BC59	配电箱 1.名称:屋顶消防动力总配电箱 2.型号:2-8APE2 3.规格:600x800x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:配电间内 1.0 米明装	台				

60	BC60	配电箱 1.名称:屋顶消防风机配电箱 2.型号:WD-1AT1PY 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
61	BC61	配电箱 1.名称:屋顶消防风机配电箱 2.型号:WD-1AT2PY 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
62	BC62	配电箱 1.名称:消防风机配电箱 2.型号:1-3AT1BF 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
63	BC63	配电箱 1.名称:防火卷帘电源箱 2.型号:2-8AT1JL 3.规格:600x900x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:配电间内 1.2 米明装	台				
64	BC64	配电箱 1.名称:新风机总配电箱 2.型号:2-8APZ1XF 3.规格:800x1000x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内 1.5 米明装	台				

65	BC65	配电箱 1.名称:室外机配电箱 2.型号:WD-1AP1SWJ 3.规格:400x600x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:距地 1.5 米明装	台				
66	BC66	配电箱 1.名称:屋顶消防风机配电箱 2.型号:2-8AT1PY 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
67	BC67	配电箱 1.名称:屋顶消防风机配电箱 2.型号:2-8AT2PY 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
68	BC68	配电箱 1.名称:屋顶消防风机配电箱 2.型号:2-7AT1PY 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
69	BC69	配电箱 1.名称:屋顶消防风机配电箱 2.型号:2-7AT2PY 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				

70	BC70	配电箱 1.名称:空调总配电箱 2.型号:2-8APZ1KT 3.规格:800x1000x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内 1.5 米明装	台				
71	BC71	配电箱 1.名称:空调总配电箱 2.型号:1-4APZ1KT 3.规格:800x1000x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:电井内 1.5 米明装	台				
72	BC72	配电箱 1.名称:室外机配电箱 2.型号:WD-1AP2SWJ 3.规格:400x600x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:距地 1.5 米明装	台				
73	BC73	配电箱 1.名称:室外机配电箱 2.型号:WD-1AP5SWJ 3.规格:400x600x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:距地 1.5 米明装	台				
74	BC74	配电箱 1.名称:客梯总配电箱 2.型号:2-8AT1DT 3.规格:800x1000x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:配电间内 1.2 米明装	台				

75	BC75	配电箱 1.名称:货梯配电箱 2.型号:WD-1AP1HT 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
76	BC76	配电箱 1.名称:货梯配电箱 2.型号:WD-1AP2HT 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
77	BC77	配电箱 1.名称:客梯配电箱 2.型号:2-8AP1KT56 3.规格:600x800x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
78	BC78	配电箱 1.名称:室外机配电箱 2.型号:WD-1AP4SWJ 3.规格:400x600x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:距地 1.5 米明装	台				
79	BC79	配电箱 1.名称:室外机配电箱 2.型号:WD-1AP7SWJ 3.规格:400x600x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:距地 1.5 米明装	台				

80	BC80	配电箱 1.名称:室外机配电箱 2.型号:WD-1AP3SWJ 3.规格:400x600x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:距地 1.5 米明装	台				
81	BC81	配电箱 1.名称:室外机配电箱 2.型号:WD-1AP6SWJ 3.规格:400x600x200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:距地 1.5 米明装	台				
82	BC82	配电箱 1.名称:消控室安防用电配电箱 2.型号:B1-1AT1AF 3.规格:600x1200x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
83	BC83	配电箱 1.名称:消控室消防用电配电箱 2.型号:B1-1AT1XK 3.规格:600x900x220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				
84	BC84	配电箱 1.名称:消防泵房消防用电配电箱 2.型号:B1-1AT1XF 3.规格:600x2200*800 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:机房内 1.2 米明装	台				

85	BC85	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:B1-1ALE1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
86	BC86	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:B1-2ALE1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
87	BC87	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-3ALE1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
88	BC88	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-4ALE1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
89	BC89	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-5ALE1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

90	BC90	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-6ALE1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
91	BC91	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:2-7ALE1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
92	BC92	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:2-8ALE1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
93	BC93	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:B1-1ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
94	BC94	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:B1-1ALED2 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

95	BC95	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:B1-1ALED3 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
96	BC96	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:B1-2ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
97	BC97	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:B1-2ALED2 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
98	BC98	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-3ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
99	BC99	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-3ALED2 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

100	BC100	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-4ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
101	BC101	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-4ALED2 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
102	BC102	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-5ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
103	BC103	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-5ALED2 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
104	BC104	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:1-6ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

105	BC105	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:2-7ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
106	BC106	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:2-8ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
107	BC107	配电箱 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:2-8ALED2 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
108	BC108	配电箱 1.名称:应急照明总配电箱 2.型号:1-4ALEZ1 3.规格:600*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
109	BC109	配电箱 1.名称:应急照明总配电箱 2.型号:1-4ALEZ2 3.规格:600*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

110	BC110	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:B1-1AL1 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
111	BC111	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:B1-2AL1 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
112	BC112	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:1-3AL1 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
113	BC113	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:1-4AL1 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
114	BC114	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:1-4AL2 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

115	BC115	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:1-5AL1 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
116	BC116	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:1-6AL1 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
117	BC117	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:2-7AL1 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
118	BC118	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:2-8AL1 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
119	BC119	配电箱 1.名称:照明配电箱 2.型号:2-8AL2 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				

120	BC120	配电箱 1.名称:普通照明总配电箱 2.型号:1-4AT1ZM 3.规格:800*1000*200 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:底边距地 1.5 米明装	台				
121	BC121	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALX3 3.规格:按设计要求 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:暗装	台				
122	BC122	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALX1 3.规格:按设计要求 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:暗装	台				
123	BC123	配电箱 1.名称:科研办公配电箱 2.型号:ALX2 3.规格:按设计要求 4.基础形式、材质、规格:按设计要求 5.接线端子材质、规格:按设计要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计要求 7.安装方式:暗装	台				
124	BC124	配电箱 1.名称:变配电室风机电源箱 2.型号:BPD-PF-1 3.规格:300*400*200 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台				

125	BC125	配电箱 1.名称:变配电室应急照明集中电源箱 2.型号:BPD-1ALED1 3.规格:600*900*220 4.基础形式、材质、规格: 5.接线端子材质、规格: 6.端子板外部接线材质、规格: 7.安装方式:	台				
126	BC126	桥架、配管					
127	BC127	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:200*100 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				
128	BC128	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:200*200 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				
129	BC129	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:100*100 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				
130	BC130	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:150*100 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				

131	BC131	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:300*100 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				
132	BC132	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:400*100 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				
133	BC133	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:500*200 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				
134	BC134	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:600*100 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				
135	BC135	桥架 1.名称:强电桥架 2.型号:600*200 3.类型:槽式 4.材质:钢制 5.工作内容：安装，接地，包含隔板盖板三通弯头连接片等附件 6.接地方式:接地	m				
136	BC136	防火堵洞 1.名称:桥架防火堵洞 2.材质:阻燃 3.方式:按设计要求	处				

		4.部位:穿楼板					
137	BC137	铁构件 1.名称:支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.含刷防腐油漆	kg				
138	BC138	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
139	BC139	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG15 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
140	BC140	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC20 3.配置形式:明配暗配综合考虑 4.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
141	BC141	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC32 3.配置形式:明配暗配综合考虑 4.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
142	BC142	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、	m				

		支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容					
143	BC143	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
144	BC144	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
145	BC145	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
146	BC146	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
147	BC147	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m				

		7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容					
148	BC148	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
149	BC149	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
150	BC150	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
151	BC151	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
152	BC152	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求	m				

		6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容					
153	BC153	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
154	BC154	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
155	BC155	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
156	BC156	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:综合考虑 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m				
157	BC157	电线、电缆					
158	BC158	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x4 3.规格:WDZ-YJY-5x4 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设	m				

		6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求					
159	BC159	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x6 3.规格:WDZ-YJY-5x6 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
160	BC160	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x10 3.规格:WDZ-YJY-5x10 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
161	BC161	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x10 3.规格:WDZN-YJY-5x10 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
162	BC162	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
163	BC163	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				

164	BC164	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x16 3.规格:WDZ-YJY-5x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
165	BC165	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x16 3.规格:WDZN-YJY-5x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
166	BC166	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3.规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
167	BC167	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
168	BC168	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x95+1x50 3.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
169	BC169	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x150+1x70 3.规格:WDZ-YJY-4x150+1x70	m				

		4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求					
170	BC170	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x185+1x95 3.规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
171	BC171	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5x6 3.规格:BTTZ-5x6 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
172	BC172	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-BTTZ-4x185+1x95 3.规格:BTTZ-BTTZ-4x185+1x95 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
173	BC173	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5x16 3.规格:BTTZ-5x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
174	BC174	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:BTTZ-5x6 3.规格:BTTZ-5x6 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				

175	BC175	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x4 3.规格:WDZ-YJY-5x4 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
176	BC176	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x10 3.规格:WDZN-YJY-5x10 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
177	BC177	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x10 3.规格:WDZ-YJY-5x10 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
178	BC178	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x6 3.规格:WDZN-YJY-5x6 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
179	BC179	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x6 3.规格:WDZ-YJY-5x6 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
180	BC180	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x16 3.规格:WDZN-YJY-5x16	m				

		4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:					
181	BC181	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x16 3.规格:WDZ-YJY-5x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
182	BC182	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x120+1x70 3.规格:WDZ-YJY-4x120+1x70 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
183	BC183	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x150+1x70 3.规格:WDZ-YJY-4x150+1x70 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
184	BC184	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x185+1x95 3.规格:WDZ-YJY-4x185+1x95 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
185	BC185	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 3.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				

186	BC186	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-4x25+1x16 3.规格:WDZN-YJY-4x25+1x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
187	BC187	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x35+1x16 3.规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
188	BC188	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x50+1x25 3.规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
189	BC189	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x70+1x35 3.规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
190	BC190	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4x95+1x50 3.规格:WDZ-YJY-4x95+1x50 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:桥架内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:	m				
191	BC191	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m				

		4.规格:WDZ-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求					
192	BC192	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 4.规格:WDZN-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
193	BC193	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.规格:WDZ-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
194	BC194	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4 4.规格:WDZN-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
195	BC195	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2x1.5 4.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
196	BC196	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线	m				

		3.型号:WDZN-RYJS-2x2.5 4.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求					
197	BC197	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.规格:WDZ-BYJ2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
198	BC198	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZN-BYJ4 4.规格:WDZN-BYJ4 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
199	BC199	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZ-BYJ4 4.规格:WDZ-BYJ4 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
200	BC200	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯以内 3.规格:35mm2 以下 4.材质、类型:铜制、综合考虑 5.安装部位: 6.电压等级(kV):1KV	个				
201	BC201	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯以内 3.规格:120mm2 以下	个				

		4.材质、类型:铜制、综合考虑 5.安装部位: 6.电压等级(kV):1KV					
202	BC202	电力电缆头 1.名称:电缆终端头 2.型号:五芯以内 3.规格:240mm2 以下 4.材质、类型:铜制、综合考虑 5.安装部位: 6.电压等级(kV):1KV	个				
203	BC203	接线端子 1.压铜接线端子 10mm2 以内	个				
204	BC204	开关、灯具、插座					
205	BC205	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:86 系列 10A 4.安装方式:暗装	套				
206	BC206	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:86 系列 10A 4.安装方式:暗装	套				
207	BC207	照明开关 1.名称:密闭双联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:86 系列 10A 4.安装方式:距地 2.5 米吊装	套				
208	BC208	照明开关 1.名称:三联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:86 系列 10A 4.安装方式:暗装	套				
209	BC209	插座 1.名称:二、三孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:10A,86 系列 4.安装方式:暗装	套				
210	BC210	插座 1.名称:三孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:16A,86 系列(带开关)	套				

		4.安装方式:暗装					
211	BC211	插座 1.名称:卫生间防溅二、三孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:10A,86 系列 4.安装方式:暗装	套				
212	BC212	普通灯具 1.名称:单管壁灯 2.型号:LED 3.规格:14W 4.安装形式:按设计要求	套				
213	BC213	普通灯具 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:16.5W 4.类型:吸顶安装	套				
214	BC214	普通灯具 1.名称:红外感应吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:16.5W 4.类型:吸顶安装	套				
215	BC215	荧光灯 1.名称:密闭单管支架灯 2.型号:LED 3.规格:14W 4.安装形式:结合吊顶高度	套				
216	BC216	荧光灯 1.名称:单管支架灯 2.型号:LED 3.规格:14W 4.安装形式:结合吊顶高度	套				
217	BC217	荧光灯 1.名称:双管支架灯 2.型号:LED 3.规格:28W 4.安装形式:结合吊顶高度	套				
218	BC218	装饰灯 1.名称:楼层标志灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地 2.5 米壁装	套				
219	BC219	装饰灯 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED	套				

		3.规格:1W 4.安装形式:门上 0.2 米暗装					
220	BC220	装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:门上 0.2 米暗装	套				
221	BC221	装饰灯 1.名称:消防应急壁灯 2.型号:LED 3.规格:6W 4.安装形式:距地 2.5 米安装	套				
222	BC222	装饰灯 1.名称:单面方向标志灯 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地 2.5 米吊装	套				
223	BC223	装饰灯 1.名称:双面方向标志灯(右向) 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地 2.5 米吊装	套				
224	BC224	装饰灯 1.名称:双面方向标志灯(向前/向后单向) 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:距地 2.5 米吊装	套				
225	BC225	装饰灯 1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:地面嵌装	套				
226	BC226	装饰灯 1.名称:消控室标志灯 2.型号:LED 标记"消防控制室"字样 3.规格:1W 4.安装形式:门上 0.2 米暗装	套				
227	BC227	装饰灯 1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:6W 4.安装形式:吸顶安装	套				

228	BC228	装饰灯 1.名称:消防应急灯(B 型灯) 2.型号:LED 3.规格:30W 4.安装形式:网架上安装	套				
229	BC229	普通灯具 1.名称:600*600 平板灯 2.型号:LED 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	套				
230	BC230	普通灯具 1.名称:电井壁灯 2.型号:LED 3.规格:按设计要求 4.安装形式:按设计要求	套				
231	BC231	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86 盒 4.安装形式:暗装	个				
232	BC232	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 盒 4.安装形式:暗装	个				
233	BC233	防雷接地					
234	BC234	避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式:暗敷 5.工作内容：制作安装，刷漆，除锈，防腐	m				
235	BC235	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:暗敷设 5.工作内容：制作安装，刷漆，除锈，防腐	m				
236	BC236	接地母线 1.名称:50*5 2.材质: 3.规格: 4.安装部位:	m				

		5.安装形式:					
237	BC237	接地电阻测试点 1.名称:接地电阻测试点 2.材质:钢制 3.工作内容：制作，安装	处				
238	BC238	等电位端子箱、测试板 1.名称:局部等电位端子箱 LEB 2.材质:钢制 3.工作内容：安装，接地	台				
239	BC239	等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位端子箱 MEB 2.材质:钢制 3.工作内容：安装，接地	台				
240	BC240	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC20 3.配置形式:明配暗配综合考虑 4.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
241	BC241	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC25 3.配置形式:明配暗配综合考虑 4.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
242	BC242	配线 1.名称:接地线铜导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BV-1*25 4.规格:BV-1*25 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑	m				
243	BC243	配线 1.名称:接地线铜导线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:BVR-1*4 4.规格:BVR-1*4 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.配线线制:综合考虑 8.钢索材质、规格:综合考虑	m				

244	BC244	接地母线 1.名称:利用结构基础内钢筋 2.材质: 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:	m				
245	BC245	避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式:明敷 5.工作内容：制作安装，刷漆，除锈，防腐	m				
246	BC246	接地母线 1.名称:利用结构基础内钢筋 2.材质: 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式:	m				
247	BC247	避雷引下线 1.名称:利用钢结构柱做引下线 2.材质: 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:	m				
248	BC248	避雷引下线 1.名称:利用-40*4 镀锌扁钢做引下线 2.材质: 3.规格: 4.安装部位: 5.安装形式: 6.断接卡子、箱材质、规格:	m				
249	BC249	调试					
250	BC250	低压交流异步电动机 1.名称:电机检查接线 2.型号规格: 0.75KW 以内 3.工作内容：检查接线，接地，调试，编制调试报告	台				
251	BC251	低压交流异步电动机 1.名称:电机检查接线 2.型号规格:3KW 以内 3.工作内容：检查接线，接地，调试，编制调	台				

		试报告					
252	BC252	送配电装置系统 1.名称:配电系统调试 2.电压等级(kV):1kV 3.3.工作内容:调试，编制调试报告	系统				
253	BC253	接地装置 1.名称:防雷接地系统调试 2.类别:按设计要求	系统				
254	BC254	精装电					
255	BC255	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m				
256	BC256	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.规格:WDZ-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
257	BC257	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 盒 4.安装形式:暗装	个				
258	BC258	照明开关 1.名称:单联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:86 系列 10A 4.安装方式:暗装	套				
259	BC259	照明开关 1.名称:双联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:86 系列 10A 4.安装方式:暗装	套				
260	BC260	照明开关 1.名称:三联单控开关 2.材质:按设计要求	套				

		3.规格:86 系列 10A 4.安装方式:暗装					
261	BC261	装饰灯 1.名称:防爆长条灯(卫生间吊装)-18w 2.型号:1200×50 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计 5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管	套				
262	BC262	装饰灯 1.名称:长条灯(无缝吊装) 2.型号:200 宽 长 3.7m-48w 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计 5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管	套				
263	BC263	装饰灯 1.名称:长条灯(无缝吊装) 2.型号:200 宽 长 4.2m-48W 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计 5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管	套				
264	BC264	装饰灯 1.名称:长条灯(无缝吊装) 2.型号:200 宽 长 8.09m-48W 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计 5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管	套				
265	BC265	装饰灯 1.名称:长条灯(无缝吊装) 2.型号:200 宽 长 9.1m-48W 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计 5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管	套				
266	BC266	装饰灯 1.名称:长条灯(无缝吊装) 2.型号:200 宽 长 9.5m-48W 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计 5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管	套				
267	BC267	装饰灯 1.名称:节能筒灯(明装) 2.型号:5 寸 9W 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计	套				

		5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管					
268	BC268	装饰灯 1.名称:吸顶灯 2.型号:36W 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计 5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管	套				
269	BC269	装饰灯 1.名称:吸顶灯(自带感应) 2.型号:36W 3.规格:按设计 4.安装形式:按设计 5.含灯具接线盒至吊顶处灯具接线盒保护管	套				
270	BC270	ALC 墙体开洞					
271	BC271	打洞(孔) 1.名称:ALC 墙体开洞 2.规格:综合考虑 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	个				
272	BC272	强电系统（图纸会审）					
273	BC273	配管					
274	BC274	配管 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC20 3.配置形式:明配暗配综合考虑 4.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
275	BC275	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				

276	BC276	配管 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求 7.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
277	BC277	凿(压)槽 1.名称:配管剔槽 2.规格:综合考虑 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	m				
278	BC278	电线					
279	BC279	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 4.规格:WDZN-BYJ-2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
280	BC280	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.规格:WDZ-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
281	BC281	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-4 4.规格:WDZN-BYJ-4 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求	m				

		8.钢索材质、规格:按设计要求					
282	BC282	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2x2.5 4.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
283	BC283	配线 1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZN-BYJ4 4.规格:WDZN-BYJ4 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:按设计要求 8.钢索材质、规格:按设计要求	m				
284	BC284	接线端子 1.压铜接线端子 10mm2 以内	个				
285	BC285	开关、灯具、插座					
286	BC286	插座 1.名称:二、三孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:10A,86 系列 4.安装方式:暗装	套				
287	BC287	装饰灯 1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.型号:LED 3.规格:1W 4.安装形式:地面嵌装	套				
288	BC288	接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86 盒 4.安装形式:暗装	个				
289	BC289	精装电					

290	BC290	GRC 装饰线条 1.基层类型:扁条铝 2.线条规格:6061 铝排 3.线条安装部位: 4.填充材料种类:	m				
291	BC291	设备支架 1.材质:钢支架 2.形式:	Kg/套				
292	BC292	ALC 墙体开洞					
293	BC293	打洞(孔) 1.名称:ALC 墙体开洞 2.规格:综合考虑 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	个				
294	BC294	强电系统（签证）					
295	BC295	ALC 墙体开洞					
296	BC296	打洞(孔) 1.名称:卫生间及更衣室灯具开孔 2.规格:综合考虑 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	个				
297	BC297	打洞(孔) 1.名称:卫生间及更衣室检修口开孔 2.规格:综合考虑 3.类型:按设计要求 4.填充(恢复)方式:按设计要求 5.混凝土标准:按设计要求	个				
298	BC298	科技成果展厅网球场、羽毛球场灯具改造					
299	BC299	科技成果展厅网球场灯具安装					
300	BC300	装饰灯 1.名称:消防灯具设备-拆除并重新安装	套				
301	BC301	扩声系统设备 1.名称:喇叭设备-拆除并重新安装	台				

302	BC302	AP 设备-拆除并重新安装 1.名称:AP 设备-拆除并重新安装	台				
303	BC303	钢平台 1.钢材品种、规格:12*12*1cm 钢板 2.安装形式:与钢结构节点球焊接打磨刷漆（使用升降车高空作业）	t				
304	BC304	1.名称：钢结构安装配件 2.规格：螺丝螺母 M20 等（使用升降车高空作业）	项				
305	BC305	配管 1.名称:镀锌方管 2.材质:镀锌方管 3.规格:5*10*0.3cm 4.配置形式:与钢板焊接、打磨刷漆（使用升降车高空作业）	m				
306	BC306	配管 1.名称:镀锌方管 2.材质:镀锌方管 3.规格:4*8*0.3cm 4.配置形式:与方管焊接、打磨刷漆（使用升降车高空作业）	m				
307	BC307	配管 1.名称:镀锌方管 2.材质:镀锌方管 3.规格:4*4*0.3cm 4.配置形式:与方管焊接、打磨刷漆（使用升降车高空作业）	m				
308	BC308	配线 1.名称:网球场照明灯具电线 2.配线形式:穿管 3.型号:wdz-byj-4mm2 4.安装方式：距地高度 8 米（使用升降车高空作业）	m				
309	BC309	配线 1.名称:休息平台灯具电线 2.配线形式:穿管 3.型号:wdz-byj-2.5mm2	m				
310	BC310	配线 1.名称:墙插电线 2.配线形式:穿管 3.型号:wdz-byj-4mm2	m				
311	BC311	配线 1.名称:广告牌电线	m				

		2.配线形式:穿管 3.型号:wdz-byj-4mm2（使用升降车高空作业）					
312	BC312	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:wdz-yjy-5*16mm2 3.敷设方式、部位:水平、垂直桥架敷设（需开启并恢复桥架盖板）	m				
313	BC313	配线 1.名称:电线 2.配线形式:穿管暗敷 3.型号:wdzn-ryjs-2*2.5mm2	m				
314	BC314	配管 1.名称:镀锌钢管 2.材质: 3.规格:JDG20 4.配置形式:明敷（使用升降车高空作业）	m				
315	BC315	地面插座 1.名称:地插 2.类别:不锈钢阻尼地插 3.安装方式：暗埋地插盒安装	个(块)				
316	BC316	照明开关 1.名称:网球场灯具照明开关 2.材质:86 盒 3.规格:86 型 20A	个				
317	BC317	配电箱 1.名称:配电箱强电间内 1.5 米明装 2.规格:5AL1-1/800*1000*200 3.型号：50A/3p、C20A/1P*5、20A+VE30mA*5	台				
318	BC318	沥青地面开洞 1.名称：沥青地面开洞 2.规格：160mm 3.位置：见图纸说明	个				
319	BC319	凿(压)槽 1.名称:混凝土地面开槽并恢复 2.规格:3*4cm	m				
320	BC320	地面疏散指示灯具拆除 1.名称:地面疏散指示灯具拆除并恢复	个				
321	BC321	墙面疏散指示灯具拆除 1.名称:墙面疏散指示灯具拆除并恢复	个				
322	BC322	墙面应急照明灯具拆除 1.名称:墙面应急照明灯具拆除并恢复	个				

323	BC323	安全出口拆除 1.名称:安全出口拆除并恢复	个				
324	BC324	科技成果展厅羽球场灯具安装					
325	BC325	装饰灯 1.名称:消防灯具设备-拆除并重新安装	套				
326	BC326	扩声系统设备 1.名称:喇叭设备-拆除并重新安装	台				
327	BC327	AP 设备-拆除并重新安装 1.名称:AP 设备-拆除并重新安装	台				
328	BC328	钢平台 1.钢材品种、规格:12*12*1cm 钢板 2.安装形式：与钢结构节点球焊接、打磨刷漆（升降车高空作业）	t				
329	BC329	1.名称：钢结构安装配件 2.规格：螺丝螺母 M20 等（升降车高空作业）	项				
330	BC330	1.名称：钢结构安装配件 2.规格：斜撑 50*50*5mm（升降车高空作业） 3.安装方式：固定安装墙面	个				
331	BC331	1.名称：钢结构安装配件 2.规格：斜撑 50*100*5mm 3.安装方式：固定安装墙面	个				
332	BC332	1.名称：钢结构安装配件 2.规格：镀锌角铁 50*50*5mm 3.安装方式：与钢板焊接打磨刷漆（升降车高空作业）	m				
333	BC333	配管 1.名称:镀锌方管 2.材质:镀锌 3.规格:40*40*4mm 4.安装形式：与斜撑焊接打磨刷漆（升降车高空作业）	m				
334	BC334	配线 1.名称:羽毛球场灯具电气配线 2.配线形式:穿管明敷 3.型号:wdz-byj-2.5mm2（升降车高空作业）	m				
335	BC335	配线 1.名称:墙插、地插及广告牌电气配线 2.配线形式:穿管 3.型号:wdz-byj-4mm2（升降车高空作业）	m				

336	BC336	电力电缆 1.名称:电缆 2.型号:wdz-yjy-5*16mm2 3.敷设方式、部位:水平、垂直桥架敷设（需开启并恢复桥架盖板）	m				
337	BC337	配管 1.名称:镀锌钢管 2.材质: 3.规格:JDG20 4.配置形式:转换层结构配管、墙面明敷（升降车高空作业） 5.接地要求: 6.钢索材质、规格:	m				
338	BC338	配管 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:PVC16（升降车高空作业）	m				
339	BC339	桥架 1.名称:桥架 2.型号:100*100	m				
340	BC340	钢丝绳 1.名称:钢丝绳 2.类别:5mm（升降车高空作业）	m				
341	BC341	地面插座 1.名称:地插 2.类别:不锈钢阻尼地插 3.安装方式：暗埋地插盒安装	个(块)				
342	BC342	照明开关 1.名称:羽毛球场灯具照明开关 2.材质:86 盒 3.规格:86 型 10A	个				
343	BC343	配电箱 1.名称:配电箱强电间内 1.5 米明装 2.规格:B1-1AL-1/800*1000*200 3.型号：50A/3p*1、C16A/1P*16、20A+VE30mA*5	台				
344	BC344	地面疏散电源线延长 1.名称：电源线延长 wdzn-ryjs-2*2.5mm2*2M	套				
345	BC345	沥青地面开洞	个				
346	BC346	凿(压)槽 1.名称:混凝土地面开槽并恢复 2.规格:3*4cm	m				

347	BC347	科技展厅网球场、羽毛球场改造工程					
348	BC348	灯具 1.名称:球馆灯 PD03 2.型号:PD03 3.规格:电压：220V；功率：400W；色温：4000K；光束角：90；功率因数：0.95；防水：IP66 4.安装形式:吊杆式；网架上吊装钢丝绳下垂至8米处加方刚横梁吊装固定；含吊架；含12m升降车，14米曲臂车使用费。	套				
349	BC349	灯具 1.名称:PD01 双面 2.型号:PD01 双面 3.规格:电压：220V；功率：150W；色温：4000K；凌晶板防眩 4.安装形式:吊杆式；网架上吊装钢丝绳下垂至8米处加方刚横梁吊装固定；含吊架；含12m升降车，14米曲臂车使用费。	套				
350	BC350	灯具 1.名称:PD01 单面 2.型号:PD01 单面 3.规格:电压：220V；功率：100W；色温：4000K；凌晶板防眩 4.安装形式:吊杆式；网架上吊装钢丝绳下垂至8米处加方刚横梁吊装固定；含吊架；含12m升降车，14米曲臂车使用费。	套				
351	BC351	灯具 1.名称:PD02 2.型号:PD02 3.规格:电压：220V；功率：150W；色温：4000K；蜂窝防眩 4.安装形式:吊杆式；网架上吊装钢丝绳下垂至8米处加方刚横梁吊装固定；含吊架；含12m升降车，14米曲臂车使用费。	套				
352	BC352	室外网球场电气照明					
353	BC353	灯具 1.名称:专用网球场防眩灯具 2.型号:350W 3.规格:电压：功率因数0.95、防护等级IP66，色温5700K，电压等级220V），光束角90° 4.安装形式:吊杆式；网架上吊装钢丝绳下垂至	套				

		8 米处加方刚横梁吊装固定；含吊架；含 12m 升降车，14 米曲臂车使用费。					
354	BC354	配管 1.名称:电线管 2.材质:PE40 3.配置形式:明配暗配综合考虑 4.工作内容：配管，接地，含管配件、过路盒、支吊架等图纸及技术规范要求之一切内容	m				
355	BC355	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-1KV-3*6 3.规格:YJV-1KV-3*6 4.材质:铜制 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kv):1KV 7.地形:按设计要求	m				
356	BC356	空气断路器 1.名称:漏电保护器 2.型号:C25A，I△N30mA,2P 3.容量(A): 4.电压等级(kV): 5.安装条件: 6.操作机构名称及型号: 7.接线材质、规格: 8.安装部位:	台				
		总计					
附加说明： 1.因招标方与建设单位预算定案控制价未最终定稿，如因部分价格后续发生调整，则中标方与招标方最终价格为招标方与建设单位合同最终定稿价格×（1-中标方未调整部分价格/招标方与建设单位合同未定稿价格（建设单位 2024.4.2 预算定案版本清单暂定价格）） 2. 最终结算以主合同清单和此补充协议清单综合考虑最终定稿价格							

2.2 计划工期（工程）： 90 天

2.3 建设地点（工程）： 西海岸新区红石崖街道办事处中德生态园 17 号线以北，24 号线以西

2.4 质量要求（工程））： 合格

2.5 其他补充（如有）：无

3. 拟定的唯一承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的唯一承包商/供应商名称： 山东象临科技有限公司

3.2 拟定的唯一承包商/供应商地址： 济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 303 室

4.采用直接采购方式原因

4.1 采用直接采购方式的原因：需向原工程分包商采购，否则将影响施工或者功能配套要求

4.2 其他相关说明：/

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 19 日至 2026 年 11 月 22 日。

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：山东电力建设第三工程有限公司

采购机构(如有)：山东电力建设第三工程有限公司基础设施工程公司工程分包采购管理委员会办公室

地　　址：山 山东省青岛市崂山区同安路 882-1 号颐杰鸿泰大厦

邮　　编：266400

联 系 人：尚俊龙

电　　话：13127021993

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向山东电力建设第三工程有限公司纪委办公室（0532-87098431/87098441）提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

2026 年 11 月 19 日

