中国电建集团江西省电力建设有限公司

节能分公司雷州电厂1、2号机组供热改造项目EPC总承包项目

二次低温再热器减温减压器及辅助蒸汽减温减压器设备

采购文件

批准：游平平

编制：张岷

招标人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

二〇二六年十一月

中国·江西南昌

邀请函

一、采购条件

根据江西省电力建设有限公司（以下简称“招标人”）提交审批的集中采购立项计划，以竞价方式采购二次低温再热器减温减压器及辅助蒸汽减温减压器设备，采购计划使用自有资金及银行贷款用于本次采购所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1.项目概况：

1.1 项目名称:中国电建江西电建公司节能分公司雷州电厂 1、2 号机组供热改造项目 EPC 总承包项目

1.2 收货地址：广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南广东大唐国际雷州发电有限责任公司收货人：汤云东 17870851005（不提货）

1.3 采购范围: 二次低温再热器减温减压器及辅助蒸汽减温减压器设备

2.采购数量：

序号	货物名称	规格型号	数量	备注
1	二次低温再热器减温减压器	流量：额定 30.5t/h；工作压力：3.6Mpa；工作温度：446.1℃；接管尺寸：OD273×10;材质：12Cr1MoVG	2 台	咨询：谢亚琴（计划单号:JNGS-CG-0459） 技术见技术文件
2	辅助蒸汽减温减压器	流量：额定 30.5t/h；工作压力：1.2Mpa；工作温度：390℃；接管尺寸：OD273×6.5;材质：20 号钢	1 台	

以上招标数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量根据工程需要经验收合格实际供货的数量为准,若因投资计划、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

3.交货时间：2026 年 12 月 10 日。

4.交货地点:广东省湛江市雷州市乌石镇港彩村南广东大唐国际雷州发电有限责任公司收货人：汤云东 17870851005（不提货）

5.质量要求：供货方应提供全新的、符合本项目规定性能的产品，并保证质量与使用寿命。供货方应对产品的制造、工厂试验、包装、供货全面负责；提供必要的安装、检查、维修设备；提交全套技术文件及相关质量检测合格证明文件；**投标方必须严格按相关国家标准提供合格产品（不允许负工差）。**

6.付款方式：

6.1 支付方式：电汇，配合甲方委托第三方支付。

三、投标单位响应人资格要求

1. 响应人必须满足的条件：

1.1 必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，企业注册资本金达到 元人民币及以上，具有效期内的质量管理体系认证证。

1.2 必须在中国电建江西电建供货商名单范围内。

1.3 经营状况良好，银行资信和商业信誉良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，近三年经济行为没有受到起诉。具有近三年经第三方审计的财务报表，资产负债结构合理，具备一定的盈利能力，企业的现金流表现正常，资金周转不存在困难。

1.4 在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

1.5　近三年企业及法定代表人无行贿犯罪记录，近三年在《全国企业信用信息公示系统》中无产品质量的行政处罚信息。

2.本次不接受联合体投标。

3.3.响应人须为一般纳税人，具有提供增值税专用发票（税率13%）的能力。

4. 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加的，请在中国电建江西电建采购平台免费注册、在线报名并上传下列资料（合并文件上传）：

购买文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本项目购买文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件。

资质证明文件：营业执照；业绩证明及质量证明文件

2.已注册、报名、上传合格资料的，请在上述时间内在中国电建集中采购电子平台下载文件。

3. 文件每套工本费为人民币（大写）：0（￥0.00）。

五、评标办法

1.竞价方式:报价含运费、包装费、13%增值税发票；**请谨慎报价，如出现错误报价影响评标，将供应商在中电建集采平台上进行考核。**

2.付款方式：3个月(验收合格)付款95%；5%质保一年后付清

六、联系**方式**

招　标　人：　中国电建集团江西省电力建设有限公司

地　　址：　南昌市广州路69号

邮　　编：　330001

联　系　人：谢亚琴

电　　话：18170094078

项　目：节能分公司雷州项目

八、监督机构

江西省电力建设有限公司纪委办

监督电话：0791-88462811

