中国电建水电十一局工程公司三门峡金渠国风苑工程项目电线电缆采购公开询比采购

补遗文件 1

各响应单位（潜在响应人）：

中国电建水电十一局工程公司三门峡金渠国风苑工程项目电线电缆采购公开询比采购项目，根据采购工作需要，现对本项目采购文件部分内容补充如下：

问题 1：

序号	材料名称	规格型号	数量（米）	综合单价 P	合计	备注
29	电线电缆	WDZR-YJY-4*120+1*70	532			
30	电线电缆	WDZR-YJY-4*240+1*120	295			
31	电线电缆	WDZR-YJY-4*35+1*16	147			
32	电线电缆	WDZR-YJY-4*35+1*25	1795			
33	电线电缆	WDZR-YJY-4*50+1*25	332			
34	电线电缆	WDZR-YJY-4*95+1*50	2714			
35	电线电缆	WDZR-YJY-5*10	217			
36	电线电缆	WDZR-YJY-5*6	89			

由于 GB/T 19666 标准中无 ZR 阻燃等级要求，将以上电缆型号改为 WDZC-YJY，B 级阻燃。

问题 2：

序号	材料名称	规格型号	数量（米）	综合单价 P	合计	备注
37	电线电缆	WDZRN-YJY-4*70+1*35	301			
38	电线电缆	WDZRNH-YJY-4*150+1*70	295			
39	电线电缆	WDZRNH-YJY-4*35+1*16	1367			
40	电线电缆	WDZRNH-YJY-4*35+1*25	697			
41	电线电缆	WDZRNH-YJY-4*50+1*25	3496			
42	电线电缆	WDZRNH-YJY-4*6	47			
43	电线电缆	WDZRNH-YJY-4*70+1*35	4872			
44	电线电缆	WDZRNH-YJY-4*95+1*50	903			
45	电线电缆	WDZRNH-YJY-5*10	494			
46	电线电缆	WDZRNH-YJY-5*16	170			

由于 GB/T 19666 标准中无 ZR 阻燃等级要求，且耐火代号应为 N，将以上电缆型号改为 WDZCN-YJY，B 级阻燃。

问题 3：

序号	材料名称	规格型号	数量（米）	综合单价 P	合计	备注
47	电线电缆	ZR-YJV22-0.6/1kv-4*120+1*70	1385			
48	电线电缆	ZR-YJV22-0.6/1kv-4*150+1*70	795			
49	电线电缆	ZR-YJV22-0.6/1kv-4*35+1*16	86			
50	电线电缆	ZR-YJV22-0.6/1kv-4*70+1*35	141			
51	电线电缆	ZR-YJV22-0.6/1kv-4*95+1*50	276			
52	电线电缆	ZR-YJV22-4*120+1*70	146			
53	电线电缆	ZR-YJV22-8.7/10-3*300mm2	1338			

由于 GB/T 19666 标准中无 ZR 阻燃等级要求，将以上电缆型号改为 ZC-YJV22，B 级阻燃。

问题 4：

序号	材料名称	规格型号	数量（米）	综合单价 P	合计	备注
54	电线电缆	WDZB-YJY22-4*150+1*70	825			

根据 GB/T 12706.1 规定，“2”代表聚氯乙烯材料，无法满足无卤低烟性能要求，将以上电缆型号改为 WDZB-YJY23。

问题 5：

序号	材料名称	规格型号	数量（米）	综合单价 P	合计	备注
60	电线电缆	6 平方接地双色软线	512			

以上电缆型号改为 BVR-450/750V。

问题 6：

序号	材料名称	规格型号	数量（米）	综合单价 P	合计	备注
61	电线电缆	WDZB-BYJ-7*1.5	1942			
62	电线电缆	WDZB-BYJ-2*1.5	198			
63	电线电缆	WDZB-BYJ-4*4	363			
64	电线电缆	WDZB-BYJ-4*2.5	175			

根据 JB/T 10491 规定，WDZB-BYJ 电缆均为单芯结构，没有多芯电缆。以上电缆改为 WDZB-YJY 电缆，做多芯。

本公告为采购文件的组成部分，对所有响应人均有约束作用，如采购文件及采购公告内容与上述变更内容不一致时，以本补遗文件内容为准。其他内容不变，仍按原采购文件执行。

特此公告

2026 年 11 月 26 日