第一章 竞价采购公告

项目编号：PC-0109-26J6-FG0511

中国水利水电第九工程局有限公司西藏 JX 水电站施工局因工作需要，现需拟采购一批零星材料，用于中国水利水电第九工程局有限公司西藏 DG 水电站泄洪消能建筑物巩固完善施工项目，计划使用（自有资金）用于本次询价采购支付，本次采购为公开竞价采购采购，采购项目编号为：PC-0109-26J6-FG0511 ，报价方式为多轮竞价。现将有关报价事项告知如下：

一、项目概况

西藏 JX 水电站位于西藏自治区山南市桑日县与加查县交界处，是雅鲁藏布江干流中游沃卡河口至朗县县城河段规划 8 级开发的第 3 级电站，上游距 DG 水电站约 7km，下游距 ZM 水电站约 8.7km。本工程坝址左岸有 S508 省道通过，往上游经 S508 省道至山南市行署泽当镇约 85km，至拉萨市约 226km；往下游经 S508 省道至林芝的距离为 336km。电站装机容量 600MW，安装 3 台 200MW 的混流式水轮发电机组。工程为 II 等工程，工程规模为大（2）型。枢纽主要建筑物由挡水建筑物、泄洪消能建筑物及引水发电系统等组成。JX 水电站砂石、混凝土及废水处理系统布置于坝址下游 1.9km 处。

项目气候：雅鲁藏布江位于青藏高原气候区，海拔 3400 米左右，基本特性为气温低、空气稀薄、大气干燥、太阳辐射异常强烈。本工程所在流域内气候季节变换表现为冬半年（即 11 月～次年 4 月）和夏半年（5 月～10 月）。冬半年境内受西风带控制，属风季，降雨少亦干旱；夏半年，受西南孟加拉湾暖湿气流影响，雨水稍多，又称湿季或雨季。

项目地理位置：本工程坝址左岸有新建的 S508 省道通过，沿新 S508 省道至桑日县城公路里程约 50km，至山南泽当镇约 85km，至拉萨市约 226km，至加查县城约 22.5km。新 S508 省道从坝址往上游经沃卡河河口、过桑日大桥与原 S306 省道相接，可直通泽当镇、贡嘎机场和拉萨市，其中坝址至桑日大桥段为新 S508 省道，桑日大桥至泽当镇段为原 S306 省道，泽当镇至拉萨河大桥段为 S101 省道，拉萨河大桥至拉萨市段为 G318 国道。坝址往下游经 ZM 坝址与原 S306 省道相接，往东可至加查县、林芝地区八一镇等，其中坝址至 ZM 水电站为新 S508 省道；ZM 水电站至八一镇为原 S306 省道；八一镇有国道 G318 线通过，从八一镇沿国道 G318 往东可至昌都、成都，交通较便利。

二、采购内容及技术要求

1、采购内容

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	电缆	YJLV22*2*70 0.6/1KV	米	400.00	
2	铜开口鼻子	200A	个	100.00	
3	铜开口鼻子	250A	个	100.00	
4	铜开口鼻子	300	个	100.00	
5	万用表	FLUKE15BMAX	个	1.00	
6	螺旋钢丝橡胶管	DN150*15;承压 10 公斤;耐磨；6 米/根	根	35.00	详见实物图
7	卡箍	DN150	个	180.00	详见实物图
8	法兰头	DN150	个	70.00	详见实物图
9	法兰垫	DN150	个	100.00	
10	防汛专用砂袋	30×80×70	个	6000.00	
11	铁丝	8#、10KG/卷	卷	30.00	
12	铁丝	12#、10KG/卷	卷	30.00	
13	橡胶条	宽：5cm；厚 1cm	米	2500.00	
14	万能胶	5KG/桶	桶	15.00	
15	灭火器	4KG/瓶	瓶	200.00	
16	灭火器箱	4KG	个	100.00	
17	保暖手套		双	100.00	
18	工业盐	25KG/袋	袋	20.00	
19	反光警示锥		个	20.00	
20	伸缩管式围挡		米	60.00	
21	保暖服（安全监管）	170 码	套	4.00	
22	保暖服（安全监管）	175 码	套	4.00	
23	保暖服（安全监管）	180 码	套	3.00	
24	扁铁	35*2	根	500.00	
25	阀套	FXQ70/50	个	20.00	
26	F 阀芯	FXQ70/50	个	20.00	
27	下阀座	FXQ70/50	个	20.00	
28	阀芯	FXQ70/50	个	20.00	
29	阀座	FXQ70/50	个	20.00	
30	节流堵	FXQ70/50	个	20.00	
31	先导阀芯	FXQ70/50	个	20.00	
32	先导阀座	FXQ70/50	个	20.00	
33	弹簧	FXQ70/50	个	20.00	
34	螺杆	M30*400	套	200.00	详见实物图
35	塑料焊接枪		把	15.00	
36	热熔棒		根	1000.00	

合计				

以上数量仅为采购参考数量，与实际需求量可能存在偏差，最终结算数量为根据工程需要且经采购人验收合格的实际供货品种和数量。若因市场开发、投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购数量、采购品种及型号参数相应调整，供应商应予以接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、报价要求

本次报价为一次性固定综合单价，报价包含但不限于标的物出厂价、原材料成本、包装费、合理利润、税金税费、装车费、国内全程运输费、货物运输保险费、出厂检测、质保售后、现场技术对接等全部交付采购人使用前产生的一切费用，不含卸车费，卸车由购买方自理，卖方需考虑综合因素，如出现市场价格波动、供应时间调整等情况，该报价单价均不予调整。

3、货款支付

买方采用现金支付或供应链金融产品（包含但不限于）：建行 e 信通、航信、中企云链（农行保理 e 融、工行云信、民生信融 e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品时间不超过一年，贴息费用由卖方承担。

（1）材料的交付款

先货后款。卖方按规定的交货进度供完全部货物，并将下列单据提供给买方，买方审核无误后 6 个月内以电汇或银行承兑等方式支付合同总价的 95%材料交付款；该采购项目材料款为项目工程款，如遇对上结算不及时，导致付款不及时，卖方需无异议。

①交付发货清单一份；

②同等金额的财务收据一份；

③合同材料 100%货值的增值税专用发票。

（注：采用一票制方式，发票材料含所有发生的费用）

（2）质量保证金：

合同材料质量保证期结束后，买方收到卖方提交的同等金额的财务收据一份且经审核无误后 15 日内将合同总价的 5%，以电汇或银行承兑等支付方式给卖方。

(质量保证期：全部货物到达指定交货地点验收合格后 3 个月。)

（3）本次竞价采购完成后，由中国水利水电第九工程局有限公司西藏 JX 水电站施工局与中标单位签订采购合同。

4、技术、质量要求

（1）所提供的标的物必须符合国家技术标准或规范要求，如遇国家标准更新，以最新标准为准。

（2）螺旋钢丝橡胶管、卡箍及法兰头实物照片



螺旋钢丝橡胶管



卡箍



法兰头

（3）伸缩管式围挡实物图



（4）螺杆实物图



5、验收方式

到场验收与数量核对。材料到场后，首先依据发货清单进行全数清点，核对规格及数量是否一致；所有验收结果须经双方签字确认后方可作为结算依据。

三、交货地点

西藏 JX 水电站大坝土建及金属结构安装工程项目施工现场，具体交货地点以买方书面发货通知中明确的交货地点为准。卖方应充分认识买方收货地点偏远的特殊性，在合同签订后应预留生产加工、运输的合理时间，不得因交货

地点偏远及运输困难为由推迟交货时间，买方将按照收货时间对卖方进行考核，具体违约金额以合同约定为准。

四、交货日期

收到中标通知书后7个日历天内将货物送到施工现场。

五、报名时间及要求

报名截止时间：2026年11月 29 日 17:00

提出澄清的截止时间：2026年 11 月 27 日 17:00

报价截止时间：2026年12月 1 日 17:00

超时竞价：报价截止前20分钟。已报价供应商可发起超时竞价，如有供应商发起超时竞价，竞价截止时间就顺延20分钟；如供应商最新一轮报价后20分钟内无供应商发起报价，报价截止。

超时竞价最小降价幅度：每次报价降价不小于500元。如第一供应商竞价为100万元，第二供应商竞价为99.95万元，以此类推。

六、供应商资格要求

1、供应商必须是在中国境内/外注册的企业法人，提供有效的营业执照。

2、供应商可为增值税一般纳税人或小规模纳税人，须按照国家税收法律法规规定开具真实、合法、有效的发票；因发票开具不真实、不合规所产生的全部风险与法律责任由供应商自行承担。

3、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状

4、具有良好的银行资信和商业信誉，没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；不曾在合同中严重违约或被逐。在报价文件中提供信用中国截图或者其他证明材料。

5、本次采购不接受联合体。

6、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目。

七、评审

1、本次评审采用经评审的最低价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。

2、当供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

3、当供应商数量多于5家时，首先按报价从低到高进行排序，选取从低到高的前5家供应商递交的响应文件进行评审；若有“否决竞价”的，按照报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足5家。

4、对进入评审环节的5家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评标价进行评审。

5、各供应商报价税率（征收率）不一致时，评审统一以不含税总价作为价格评审基准。不含税总价按公式计算：不含税总价=含税投标总价÷（1+供应商填报的增值税税率/征收率），计算结果四舍五入保留2位小数。该换算结果仅用于评审比价，不作为合同签约价格；中标后合同价格按供应商响应文件填报的含税总价、对应税率/征收率执行。

6、未进入评审环节的供应商，不再进行详细评审。

八、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于报名截止时间前在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件。

2、供应商注册在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。

3、平台注册、报价等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系电话”列表中查找相应客服经理电话。

九、报价文件递交

1、报价文件递交截止时间前，供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子报价文件，并将签字盖章后的报价文件扫描成PDF文件上传至采购平台。

2、**报价方式**

（1）本次竞价采购报价方式为多轮报价，竞价截止时间前可进行多次报价。

（2）多轮报价规则：首轮报价时必须上传符合采购文件各项要求的完整《报价文件》（格式见第二章）；以后各轮次报价时必须根据报价文件中“报价表”要求上传相应的“报价表”，且“报价表”必须加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人签字。

（3）供应商报价未上传相应的“报价表”，仅在采购平台上报价，采购人有权否决其报价。

十、联系方式

采购单位：水电九局西藏 JX 水电站施工局

地址：西藏自治区山南市加查县安绕镇水电九局西藏 JX 水电站施工局

联系人：蔡长胜

电话：13608502438

电子邮箱：1973014911@qq.com

纪检监督电话：联系人：次旺旦增

电　话：13398020959

2026 年 11 月 26 日