多联机室内机性能表

设备编号	设备类型	风机				制冷工况	制热工况	噪声	风口尺寸			风管接管尺寸		接管尺寸			台数	备注
		风量	机外余压	电源	电机功率	制冷量	制热量		接单个风口	接两个风口	回风口	送风管	回风管	气管	液管	冷凝水管		
		m³/h	Pa	V-Φ-Hz	W	kW	kW	dB(A)	双层百叶风口	双层百叶风口	单层百叶风口	mm	mm	mm	mm	DN		
SNJ-1	四面出风嵌入机	950		220-1-50	80	6.30	7.00	≤33						15.90	9.50	25	16	机组自带冷凝水提升泵
SNJ-2	四面出风嵌入机	1700		220-1-50	190	11.20	12.50	≤40						15.90	9.50	25	57	机组自带冷凝水提升泵
SNJ-3	四面出风嵌入机	1800		220-1-50	190	12.50	14.00	≤41						15.90	9.50	25	24	机组自带冷凝水提升泵
SNJ-4	四面出风嵌入机	1800		220-1-50	190	14.00	16.00	≤41						15.90	9.50	25	157	机组自带冷凝水提升泵
SNJ-5	四面出风嵌入机	1500		220-1-50	190	9.00	10.00	≤39						15.90	9.50	25	4	机组自带冷凝水提升泵
SNJ-01	薄型风管机	1000	30	220-1-50	105	7.10	8.00	≤37	1200x250(侧吹)		1000x250			15.90	9.50	25	37	机组自带冷凝水提升泵，下回风
SNJ-02	薄型风管机	1450	30	220-1-50	262	10.00	11.20	≤44	1000x300(侧吹)		1000x300			15.90	9.50	25	1	机组自带冷凝水提升泵，下回风
SNJ-03	薄型风管机	800	30	220-1-50	80	5.00	5.60	≤36	800x250(侧吹)		800x250			15.90	9.50	25	1	机组自带冷凝水提升泵，下回风
SNJ-04	薄型风管机	1390	30	220-1-50	231	9.00	10.00	≤42	1000x300(侧吹)		1000x300			15.90	9.50	25	1	机组自带冷凝水提升泵，下回风
SNJ-001	高静压风管机	2300	100	220-1-50	550	16.00	17.00	≤47	1200x300(侧吹)		1500x300	1200x300	1200x300	15.90	9.50	25	9	机组自带冷凝水提升泵，后回风
SNJ-002	高静压风管机	2300	100	220-1-50	550	16.00	17.00	≤47	1200x300(侧吹)		1200x300	1200x300		15.90	9.50	25	4	机组自带冷凝水提升泵，下回风
SNJ-003	高静压风管机	2000	100	220-1-50	470	14.00	16.00	≤47	1200x300(侧吹)		1500x300	1200x300	1200x300	15.90	9.50	25	2	机组自带冷凝水提升泵，后回风
SNJ-004	高静压风管机	1800	150	220-1-50	470	11.20	12.50	≤47		ø400(旋流风口)	1500x300	1200x300	1200x300	15.90	9.50	25	2	机组自带冷凝水提升泵，后回风
XF-1	新风机	1200	200	220-1-50	500	14.00	10.00	≤49						15.90	9.50	25	4	
XF-2	新风机	2500	250	220-1-50	900	25.00	16.00	≤55						22.20	12.70	25	1	
XF-3	新风机	3000	300	220-1-50	900	28.00	18.00	≤57						22.20	12.70	25	16	
XF-4	新风机	2000	250	220-1-50	890	22.00	13.70	≤45						19.10	12.70	25	3	

备注：1.图中未特别注明的室内机送回风管和送回风口的尺寸参照此表。

2.此表仅供参考，风口形式、尺寸、材质、颜色的最终确定应配合室内装修设计，在得到业主、建筑师、空调工程师确认后，方可采购。

3.制冷能力测试工况：室外35°C(DB)/24°C(WB)，室内27°C(DB)/19°C(WB)，冷媒配管等效长度5米，落差0米。

4.本表中设备具体数量应按图纸实际计算。

多联机室外机性能表

设备编号	设备类型	风机		制冷工况	制热工况	噪声	外形尺寸			接管尺寸		台数	备注
		电源	电机功率	制冷量	制热量		宽	高	深	气管	液管		
		V-Φ-Hz	kW	kW	kW	dB(A)	mm	mm	mm	mm	mm		
SWJ-1F-1	一层多联机室外机	380-3-50	25.87	95.00	106.50	≤62	2330	1635	825	31.80	19.10	1	APF≥3.80,IPLV=9.10,EER=3.67
SWJ-1F-2	一层多联机室外机	380-3-50	18.48	67.00	75.00	≤62	1730	1635	825	31.80	19.10	1	APF≥4.00,IPLV=8.60,EER=3.62
XF-1F-1	一层新风室外机	220-1-50	4.27	14.00	15.40	≤57	960	1327	320	15.90	9.50	1	APF≥4.40,IPLV=5.20,EER=3.27
SWJ-1F-3	一层多联机室外机	380-3-50	18.51	73.00	81.50	≤62	1730	1635	825	31.80	19.10	1	APF≥3.80,IPLV=8.50,EER=3.94
XF-1F-2	一层新风室外机	220-1-50	4.27	14.00	15.40	≤57	960	1327	320	15.90	9.50	1	APF≥4.40,IPLV=5.20,EER=3.27
SWJ-1F-4	一层多联机室外机	380-3-50	36.25	128.50	144.00	≤62	3070	1635	825	38.10	19.10	1	APF≥3.80,IPLV=8.70,EER=3.54
SWJ-1F-5	一层多联机室外机	380-3-50	13.50	50.00	56.00	≤61	1340	1635	825	28.60	15.90	1	APF≥4.20,IPLV=9.15,EER=3.70
XF-1F-3	一层新风室外机	380-3-50	5.41	25.20	27.00	≤56	990	1635	825	25.40	12.70	1	APF≥4.30,IPLV=9.70,EER=4.65
SWJ-2F-1	二层多联机室外机	380-3-50	28.66	112.00	125.00	≤64	2720	1635	825	38.10	19.10	1	APF≥3.80,IPLV=8.95,EER=3.90
SWJ-2F-2	二层多联机室外机	380-3-50	17.77	61.50	69.00	≤62	1730	1635	825	28.60	15.90	1	APF≥4.00,IPLV=8.80,EER=3.46
SWJ-2F-3	二层多联机室外机	380-3-50	36.28	134.50	150.50	≤64	3070	1635	825	38.10	19.10	1	APF≥3.80,IPLV=8.65,EER=3.70
SWJ-2F-4	二层多联机室外机	380-3-50	5.41	25.20	27.00	≤56	990	1635	825	25.40	12.70	1	APF≥4.30,IPLV=9.70,EER=4.65
XF-2F-1	二层新风室外机	220-1-50	4.27	14.00	15.40	≤57	960	1327	320	15.90	9.50	1	APF≥4.40,IPLV=5.20,EER=3.27
XF-2F-2	二层新风室外机	380-3-50	6.82	28.00	31.50	≤57	990	1635	825	25.40	12.70	1	APF≥4.30,IPLV=9.60,EER=4.10
XF-2F-3	二层新风室外机	380-3-50	6.82	28.00	31.50	≤57	990	1635	825	25.40	12.70	1	APF≥4.30,IPLV=9.60,EER=4.10
SWJ-3F-1	三层多联机室外机	380-3-50	50.00	180.00	200.00	≤64	3460	1635	825	44.50	22.20	1	APF≥3.80,IPLV=8.30,EER=3.60
XF-3F-1	三层新风室外机	380-3-50	6.82	28.00	31.50	≤57	990	1635	825	25.40	12.70	1	APF≥4.30,IPLV=9.60,EER=4.10
SWJ-3F-2	三层多联机室外机	380-3-50	18.51	73.00	81.50	≤62	1730	1635	825	31.80	19.10	1	APF≥3.80,IPLV=8.50,EER=3.94
XF-3F-2	三层新风室外机	220-1-50	4.27	14.00	15.40	≤57	960	1327	320	15.90	9.50	1	APF≥4.40,IPLV=5.20,EER=3.27
SWJ-4F-1	四层多联机室外机	380-3-50	25.00	90.00	100.00	≤64	1730	1635	825	35.00	22.20	1	APF≥3.80,IPLV=8.30,EER=3.60
SWJ-5F~6F-1	五层~六层多联机室外机	380-3-50	22.78	85.00	95.00	≤64	1730	1635	825	35.00	22.20	2	APF≥3.80,IPLV=8.40,EER=3.73
XF-4F~6F-1	四层~六层新风室外机	380-3-50	7.20	22.40	24.50	≤59	1120	1558	400	19.10	9.50	3	APF≥4.30,IPLV=4.70,EER=3.11
SWJ-7F~19F-1	七层~十九层多联机室外机	380-3-50	50.00	180.00	200.00	≤64	3460	1635	825	44.50	22.20	13	APF≥3.80,IPLV=8.30,EER=3.60
XF-7F~19F-1	七层~十九层新风室外机	380-3-50	6.82	28.00	31.50	≤57	990	1635	825	25.40	12.70	13	APF≥4.30,IPLV=9.60,EER=4.10

备注：1.此表仅供参考，风口形式、尺寸、材质、颜色的最终确定应配合室内装修设计，在得到业主、建筑师、空调工程师确认后，方可采购。

2.制冷能力测试工况：室外35°C(DB)/24°C(WB)，室内27°C(DB)/19°C(WB)，冷媒配管等效长度5米，落差0米。

3.本表中设备具体数量应按图纸实际计算。

修改记录：

专业 签名：建筑 结构；给排水 电气；暖通 动力；总图 工艺

福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司

证书编号：A135003677　A235003674

资质范围：建筑工程甲级　机械行业甲级
电子工程甲级　轻钢结构甲级
工程咨询甲级　市政工程乙级
城乡规划丙级　变电工程丙级

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号：A135003677
有效期至：2030年02月14日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：张玉林
注册号：3500367-001
有效期：至2028年08月03日

注册执业章

中华人民共和国注册公用设备工程师（暖通空调）
姓　名：林　群
注册号：3500367-CN006
有效期：至2028年04月29日

建设单位：

宁德东侨一建工程建设有限公司

工程名称：

东侨两业融合中心项目

职责	姓名	签名
审定	俞亮	
项目负责人	张玉林	
项目经理	叶霞	
专业负责人	林群	
审核	俞亮	
校对	郑祖檬	
设计	范善杰	

宁德市住房和城乡建设局施工图审查专用章 房建一类 13024

图名：

主要设备表（二）

工程编号	2026-18	版别	1.0
图别	暖通	图号	05
日期	2026年09月 日		