

签名 | 专业 图纸 总工艺 | 专业 通风 暖动力 | 专业 给排水 电气 | 专业 建筑 结构


设备平台安装示意图




注：如立面百叶开孔率如有调整，应与暖通设计师沟通确定。

02. 浮筑基础做法示意图






03. VRV室内机安装示意图




后回风安装示意图




下回风安装示意图

04. 屋顶消防风机落地安装示意图




注：风机顶上设遮雨檐，四周设防雨百叶，遮雨檐采用阳光耐力板制作，
支架为不锈钢方管，规格100×100×3(壁厚)。
雨遮每边超出风机外边缘250设置（如碰到墙体时贴墙设置）
雨遮高度高出风机顶250设置


05. 风井出室外时风管与百叶安装示意图




06. 风机箱或空调箱悬吊安装示意图




07. 风机箱或空调箱落地安装示意图



08. 轴、混流风机悬吊安装及落地安装示意图





修改记录：

福建省机电沿海
建筑设计研究院有限公司
证书编号：A135003677　A235003674
资质范围：建筑工程甲级　机械行业甲级
电子工程甲级　轻钢结构甲级
工程咨询甲级　市政工程乙级
城乡规划丙级　变电工程丙级

施工图审查批准单位：

施工图审查批准书证号：

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号:A135003677
有效期至：2030年02月14日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：张玉林
注册号：3500367-001
有效期：至2028年06月03日

注册执业章

中华人民共和国注册公用设备工程师（暖通空调）
姓　名：林　群
注册号：3500367-CN006
有效期：至2028年04月29日

建设单位：

宁德东侨一建工程建设有限公司

工程名称：

东侨两业融合中心项目

职　责	姓　名	签　名
审　定	俞　亮	
项目负责人	张玉林	
项目经理	叶　霞	
专业负责人	林　群	
审　核	俞　亮	
校　对	郑祖檬	
设　计	范善杰	

宁德市建筑工程施工图审查有限公司
房建一类
13024
施工图审查专用章

图名：

设备安装大样(二)

工程编号	2026-18	版　别	1.0
图　别	暖通	图　号	11
日　期	2026年09月　日		