
福建省机电沿海
建筑设计研究院有限公司


证书编号：A135003677　A235003674

资质范围：建筑工程甲级　机械行业甲级
电子工程甲级　轻钢结构甲级
工程咨询甲级　市政工程乙级
城乡规划丙级　变电工程丙级

楼梯间层面柱平面布置图　1:150

注：柱砼等级为C30，屋顶柱混凝土等级同层。





本图说明：

1. 本图应结合建筑、结构、水、电等专业图纸综合施工，如有不符之处，应及时与设计单位联系解决。
2. 地下室墙柱等级为C30，柱的等级为C30，主楼框架柱、柱混凝土等级详各单体结构。
3. 当柱截面形状或截面与大样截面不同时，按照柱截面施工。
4. 未注轴线柱定位轴线中心与轴线对齐，或与柱边齐。
5. 本柱平法施工图须配合建筑专业、设备专业图纸及其他工种专业图纸，核对洞口预留位置及预埋件留置情况，经审核无误后方可施工。
6. 地下室墙、柱等构造做法详见结施-03。
7. 地下室外墙防水混凝土等级为P6，抗渗等级详见结施-03。
8. 地下室外墙施工缝处理详见结施-03。
9. 未注明的分隔墙详见建施图。
10. 图中柱表置有 ▨ 者，表示该墙需全长加密；
11. 后浇带预计宽度为1200mm，具体详结施-03。
12. 面尺寸详见门窗表门窗洞口预留截面详见建施图。
13. 钢筋混凝土墙体生排构造详图集18G901-1第53页；
钢筋混凝土地下室外墙水平施工缝构造详图集07FG01第38页；
钢筋混凝土地下室外墙竖向施工缝构造详图集07FG01第60页；
钢筋混凝土地下室外墙变截面处构造详图集07FG01第61页；
钢筋混凝土地下室外墙水平后浇带构造详图集07FG01第62页；
钢筋混凝土相邻跨异厚板上部钢筋构造详图集07FG01第62页；
钢筋混凝土板洞口补强详图集07FG01第62页；
钢筋混凝土悬挑板阳角放射筋构造详图集07FG01第62页；
钢筋混凝土悬挑板阴角附加筋构造详图集07FG01第62页；
14. 人防门框墙详见建施图。
RFWQ—人防外墙，RFWQ—人防外墙，LKQ—人防临空墙，SCQ—水池墙。
RFNQ—人防内墙，RFPDWQ—人防坡道外墙，PDWQ—坡道外墙。
15. 楼梯间墙体在地下室外墙外侧时，楼梯间墙体在地下室外墙外侧时，楼梯间墙体在地下室外墙外侧时，