




地下室平面布置图 T1　　地下室平面布置图 T2




地下室夹层平面布置图 T1　　地下室夹层平面布置图 T2




一层平面布置图 T1　　一层平面布置图 T2




一层夹层平面布置图 T1　　一层夹层平面布置图 T2




二层平面布置图 T1　　二层平面布置图 T2



三层平面布置图 T1　　三层平面布置图 T2



三层夹层平面布置图 T1



四层平面布置图 T1　　四层平面布置图 T2

五～十九层平面布置图 T1　　五～十九层平面布置图 T2

屋面平面布置图 T1　　屋面平面布置图 T2

T1 楼梯梯板明细表

编号	标高	类型	截面高度	尺寸				级数	踏步尺寸		梯板配筋					备注
			h	L	L1	L2	H		宽	高	①	②	③	④	⑤	
TB1-1	见平面图	A	120	2240			1350	9	280	150	Φ8@150	Φ8@200	Φ8@150			1.楼板配筋详平面图
TB1-1a	见平面图	C	120	2900		660	1350	9	280	150	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100	Φ10@200	Φ10@200	
TB1-1b	见平面图	D	130	3300	660	400	1350	9	280	150	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100	Φ10@100	Φ10@100	
TB1-1c	见平面图	D	160	4040	400	1400	1350	9	280	150	Φ12@150	Φ8@200	Φ12@150	Φ12@150	Φ12@150	
TB1-2	见平面图	a	130	3360	0		1950	13	280	150	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100			
TB1-2a	见平面图	b	120	2920	280	400	1350	9	280	150	Φ10@150	Φ8@200	Φ10@150	Φ10@150		
TB1-2b	见平面图	b	120	3090	400	450	1350	9	280	150	Φ10@150	Φ8@200	Φ10@150	Φ10@150		
TB1-2c	见平面图	b	130	3250	450	560	1350	9	280	150	Φ10@150	Φ8@200	Φ10@150	Φ10@150		
TB1-3	见平面图	a	120	2970	450		1500	10	280	150	Φ10@150	Φ8@200	Φ10@150	Φ10@150		
TB1-3a	见平面图	b	120	2970	450	0	1500	10	280	150	Φ10@150	Φ8@200	Φ10@150	Φ10@150		
TB1-3b	见平面图	a	120	2520	0		1500	10	280	150	Φ10@180	Φ8@200	Φ10@180			
TB1-4	见平面图	a	130	3360	0		2000	13	280	153.85	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100			
TB1-5	见平面图	a	160	3920	0		2300	15	280	153.33	Φ12@150	Φ8@200	Φ12@150			

注:梯板编号仅具示意。

T2 楼梯梯板明细表

编号	标高	类型	截面高度	尺寸				级数	踏步尺寸		梯板配筋					备注
			h	L	L1	L2	H		宽	高	①	②	③	④	⑤	
TB2-1	见平面图	A	120	1820			1350	8	260	168.75	Φ8@150	Φ8@200	Φ8@150			1.楼板配筋详平面图
TB2-1a	见平面图	C	120	2220		400	1350	8	260	168.75	Φ8@150	Φ8@200	Φ8@150	Φ8@150		
TB2-1b	见平面图	D	120	2620	400	400	1350	8	260	168.75	Φ10@200	Φ8@200	Φ10@200	Φ10@200	Φ10@200	
TB2-1c	见平面图	D	160	4040	400	1820	1350	8	260	168.75	Φ12@150	Φ8@200	Φ12@150	Φ12@150	Φ12@150	
TB2-2	见平面图	a	120	3120	0		1900	13	260	146.15	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100			
TB2-2a	见平面图	a	120	2530	450		1350	9	260	150	Φ10@200	Φ8@200	Φ10@200	Φ10@200		
TB2-2b	见平面图	b	120	2980	450	450	1350	9	260	150	Φ10@150	Φ8@200	Φ10@150	Φ10@150		
TB2-2c	见平面图	b	120	3050	450	520	1400	9	260	155.56	Φ10@150	Φ8@200	Φ10@150	Φ10@150		
TB2-3	见平面图	a	130	3380	0		2250	14	260	160.71	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100			
TB2-4	见平面图	a	120	3120	0		2000	13	260	153.85	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100			
TB2-5	见平面图	a	150	3640	0		2300	15	260	153.33	Φ12@150	Φ8@200	Φ12@150			

注:梯板编号仅具示意。

楼梯第一跑与基础连接构造

砌墙处梯板底加强筋大样

楼梯设计说明:

1. 混凝土强度等级同各层梁板。
2. 本图表尺寸单位为毫米,标高为米。
3. 栏杆预埋件详建施,栏杆设计水平活荷载为1.5KN/m。
4. 楼梯活荷载取 $q=3.5KN/m^2$。
5. 楼梯作用处加吊筋 2Φ14,且两侧附加箍筋 3 Φ@50(n)。
   未注明附加箍筋为每侧 3 Φ@50(n),
   d 和h 分别为该段梁箍筋直径和肢数,附加箍筋肢数同该梁箍筋肢数。
6. 本图中所标注的标高均为 结构 标高;结构标高= 建筑标高- 装修层厚度(mm)。
7. 楼梯梁加密做法同框架梁,其集中标注仅代表截面和配筋,长度按实。
8. 平面整体表示法制图规则及构造详图见国标 22G101-2。
9. 楼板底筋伸入梁内(b ≥10d,且≥b/2,d为楼板钢筋直径,b为梯板支承梁宽
10. 楼梯梯板低端(图中 ▨▨▨ 阴影部分)均设滑动支座,如上图大样。
11. 本图中所有休息平台板均为PB1,
    其板厚均为120mm,且均为双层双向Φ8@200配筋。
12. 本图中所有未标注的休息平台梁均为TKL2。
13. 踢每下未设置的楼板板底均设 2Φ14 @100加强筋,位置详建施。

① 跳板大样1　　② 跳板大样2

滑动支座大样

柱突截面过渡方式

福建省机电沿海
建筑设计研究院有限公司
证书编号: A135003677　A235003674
资质范围: 建筑工程甲级　机械行业甲级
电子工程甲级　轻钢结构甲级
工程咨询甲级　市政工程乙级
城乡规划丙级　变电工程丙级

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
范围: 建筑工程
级别: 等级:甲级 证号:A135003677
有效期至:2030年02月14日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名: 张玉林
注册号: 3500367-001
有效期: 至2028年08月03日

注册执业章

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名: 郑伟锐
注册号: 3500307F5005
有效期: 至2025年05月29日

建设单位:

宁德东侨一建工程建设有限公司

工程名称:

东侨两业融合中心项目

职 责	姓 名	签 名
审 定	陈云辉	
项目负责人	张玉林	
项目经理	叶 霞	
专业负责人	郑伟锐	
审 核	杨 煌	
校 对	郑伟锐	
设 计	姚 蓝	

宁德市住建局施工图设计文件审查专用章 房建一类 13024

图名:

楼梯结构图1

工程编号	2026-18	版 别	1.00
图 别	结施	图 号	44
日 期	2026 年09 月 日		

修改记录:

专业 建筑 结构 专业 给排水 电气 专业 暖通 空调 专业 建筑 结构 专业 给排水 电气 专业 暖通 空调