



地下室平面布置图

T3




一层平面布置图

T3




一层夹层平面布置图

T3




二层平面布置图

T3




三层平面布置图

T3




地下室平面布置图

T4




地下室夹层平面布置图

T4




一层平面布置图

T4




一层夹层平面布置图

T4




二层平面布置图

T4




三层平面布置图

T4



柱变截面过渡方式



1--1

T4 楼梯梯板明细表


编号	标高	类型	截面高度 h	尺寸 L	L1	L2	H	级数	踏步尺寸 宽	高	梯板配筋 ①	②	③	④	⑤	备注
TB4-1	见平面图	A	120	2240			1350	9	280	150	Φ8@150	Φ8@200	Φ8@150			1.梯板混凝土环面图
TB4-1a	见平面图	C	120	2640		400	1350	9	280	150	Φ10@200	Φ8@200	Φ10@200	Φ10@200		
TB4-1b	见平面图	D	120	3040	400	400	1350	9	280	150	Φ10@150	Φ8@200	Φ10@150	Φ10@150	Φ10@150	
TB4-1c	见平面图	D	150	3710	400	1070	1350	9	280	150	Φ12@150	Φ8@200	Φ12@150	Φ12@150	Φ12@150	
TB4-2	见平面图	a	130	3360	0		1950	13	280	150	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100			
TB4-2a	见平面图	a	120	2870	630		1350	9	280	150	Φ10@200	Φ8@200	Φ10@200	Φ10@200		
TB4-2b	见平面图	a	130	3270	1030		1350	9	280	150	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100	Φ10@100		
TB4-2c	见平面图	a	160	4040	1800		1350	9	280	150	Φ12@150	Φ8@200	Φ12@150	Φ12@150		
TB4-3	见平面图	a	160	3920	0		2250	15	280	150	Φ12@150	Φ8@200	Φ12@150			


注 梯板编号仅属本图.

T3 楼梯梯板明细表

编号	标高	类型	截面高度 h	尺寸 L	L1	L2	H	级数	踏步尺寸 宽	高	梯板配筋 ①	②	③	④	⑤	备注
TB3-1	见平面图	C	120	2640		120	1500	10	280	150	Φ8@150	Φ8@200	Φ8@150			1.梯板混凝土环面图
TB3-1a	见平面图	D	180	4500	120	180	2400	16	280	150	Φ12@100	Φ8@200	Φ12@100			
TB3-1b	见平面图	B	120	2700	180		1500	10	280	150	Φ10@200	Φ8@200	Φ10@200			
TB3-2	见平面图	a	130	3360	0		2000	13	280	153.85	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100			
TB3-3	见平面图	a	130	3360	0		2017	13	280	155.17	Φ10@100	Φ8@200	Φ10@100			
TB3-4	见平面图	a	170	4200	0		2483	16	280	155.17	Φ12@100	Φ8@200	Φ12@100			

注 梯板编号仅属本图.







③ 挑板大样1


注: 1.平面具体位置详建施图 .


楼梯设计说明:


1. 混凝土强度等级同各层梁板.
2. 本图表尺寸单位为毫米, 标高为米.
3. 栏杆预埋件详建施.栏杆设计水平活荷载为1.5KN/m.
4. 楼梯活荷载取 $q=3.5KN/m^2$.
5. 梯柱作用处加吊筋 2Φ14,且两侧附加箍筋3 Φd@50(n).
   未注明附加箍筋为每侧3 Φd@50(n),
   d和n分别为该段梁箍筋直径和肢数.附加箍筋肢数同该梁箍筋肢数.
6. 本图中所标注的标高均为 结构 标高(结构标高= 建筑标高- 装修层厚度mm).
7. 楼梯梁加密做法同框架梁, 其集中标注仅代表截面和配筋,长度按实.
8. 平面整体表示法制图规则及构造详图见国标 22G101-2.
9. 梯板底筋伸入梁内(b≥10d,且≥b/2,d为梯板钢筋直径,b为梯板支承梁宽.
10. 楼梯梯板低端(图中 ▨ 阴影部分)均设滑动支座,如上图大样.
11. 本图中所有休息平台板均为PB1,
    其板厚均为100mm,且均为双层双向Φ8@200配筋.
12. 隔墙下未设梁的楼板板底均设 2Φ14@100加强筋"═══",位置详建施.




















① 挑板大样1



② 挑板大样2



滑动支座大样



修改记录:

福建省机电沿海
建筑设计研究院有限公司
证书编号: A135003677 A235003674
资质范围: 建筑工程甲级 机械行业甲级
电子工程甲级 轻钢结构甲级
工程咨询甲级 市政工程乙级
城乡规划丙级 变电工程丙级

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专用章

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质 范围: 建筑工程
等级,甲级 证号:A135003677
有效期至:2030年02月14日

注册执业章

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名: 张玉林
注册号: 3500367-001
有效期: 至2028年08月03日

注册执业章

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名: 郑伟锐
注册号: 3500367-S005
有效期: 至2025年05月20日

建设单位:

宁德东侨一建工程建设有限公司

工程名称:

东侨商业融合中心项目

职责	姓名	签名
审定	陈云辉	
项目负责人	张玉林	
项目经理	叶霞	
专业负责人	郑伟锐	
审核	杨煌	
校对	郑伟锐	
设计	姚蓝	

宁德市施工图施工图审查专用章 房建一类 13024 施工图审查专用章

图名:

楼梯结构图2

工程编号	2026-18	版别	1.00
图别	结施	图号	45
日期	2026年09月日		